inv-system

KRAJOWA DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

nr 2/INV SYSTEM/KDWU/2026

STUDZIENKA SZCZELNA
DN500 / DN600 H1600

wersja wodomierzowa / do poboru próbek wody

Produkt
Studzienka szczelna INV SYSTEM® DN500 / DN600 H1600

System oceny
System 4

Producent
INV System sp. z o.o.
ul. Rolna 1, 63-100 Śrem
Zakład: ul. Sikorskiego 86C, Śrem

Zastosowanie
Zabudowa wodomierza, ochrona armatury i punkty poboru próbek wody.

WARUNKI STOSOWANIA

Montaż wyłącznie w terenach zielonych. Produkt nie jest przeznaczony do montażu w pasach drogowych ani w strefach ruchu kołowego. Studzienka powinna wystawać minimum 10 cm ponad poziom gruntu.

DEKLAROWANE WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWE

Zasadnicza charakterystyka	Deklarowana właściwość użytkowa
Typ produktu	Studzienka szczelna do zabudowy wodomierza lub poboru próbek wody
Materiał	Polietylen odporny na korozję oraz środowisko gruntowo-wodne
Szczelność	Konstrukcja szczelna odporna na infiltrację wód gruntowych
Przejścia	Przyłącza gwintowe nyplowe DN25 zapewniające szczelność połączenia
Montaż	Wyłącznie w terenach zielonych
Ruch kołowy	Niedopuszczalny w promieniu 4 m od studzienki
Posadowienie	Możliwość montażu na warstwie chudego betonu B10
Próba szczelności	24 h po montażu, w temperaturze powyżej 5°C
Konserwacja	Produkt niewymagający konserwacji
Dokument higieniczny	Aktualny atest higieniczny PZH

OŚWIADCZENIE PRODUCENTA

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z wymienionymi w niniejszej deklaracji właściwościami użytkowymi. Deklaracja zostaje wydana na wyłączną odpowiedzialność producenta.

W imieniu producenta podpisał: