

## DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

NR 13/06/2023

- Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:** Przydomowa oczyszczalnia ścieków SEPTIC TANK 2000 I; typ SEPTIC TANK 2000 A; 2000 B
- Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:** Oczyszczanie ścieków bytowo-gospodarczych dla liczby mieszkańców do 50 (OLM)
- Producent:** ROTO TANK Dylkiewicz Sp. J. 75-124 Koszalin ul. Mieszka I 20E
- System(-y) oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych:** System 3
- Norma zharmonizowana:** EN 12566-3:2005+A2:2013  
**Jednostka lub jednostki notyfikowane:** TÜV SÜD Czech s.r.o. Novodvorská 994, jednostka notyfikowana numer 1017
- Deklarowane właściwości użytkowe:**

Zasadnicze charakterystyki wyrobu budowlanego dla zamierzonego zastosowania lub zastosowań	Deklarowane właściwości użytkowe
Skuteczność oczyszczania (przepustowość hydrauliczna)	Dobowa przepustowość hydrauliczna dla badanego typu: 0,75 m <sup>3</sup> /dobę  Nominalny ładunek substancji organicznych – 0,36kg BZT 5/d Zawiesina : 42,0 mg/l – 84% ChZT : 60,7 mg/l – 40% BZT5 : 23,5 mg/l – 58% Azot : 9,7 mg/l – 32% Fosfor : 2,3 mg/l – 46%
Zużycie energii	NPD
Pojemność nominalna	2000 l
Szczelność	Wynik pozytywny
Wytrzymałość konstrukcji (odporność na zgniatanie i maksymalne obciążenie odkształcające)	27 kN/m
Trwałość	Wynik pozytywny
Uwalnianie substancji niebezpiecznych	NPD
Reakcja na ogień	NPD

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W imieniu producenta podpisał(-a):

Koszalin, 06.06.2023r.  
(miejsce i data wydania)

DYREKTOR OPERACYJNY  
**Piotr Maciąg**

.....  
(podpis)