

KRAJOWA DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

Nr 4/2025

1. Nazwa i nazwa handlowa wyrobu budowlanego:
Studnie wodomierzowe ROTO TANK SW1500
2. Oznaczenie typu wyrobu budowlanego:
Studnia wodomierzowa ROTO TANK typ: 1500/1,25; 1500/1,50; 1500/1,9
3. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:
**Studnie wodomierzowe są przeznaczone do stosowania jako obudowa zamontowanego w nich zestawu wodomierzowego, umożliwiającą wykonywanie czynności serwisowych i eksploatacyjnych. Studnie wodomierzowe są stosowane w przypadku braku możliwości umieszczenia zestawu wodomierzowego w budynku.
Studnie wodomierzowe mogą być także stosowane jako obudowy do zestawów hydroforowych, studni głębinowych, zaworów, zasuw burzowych, zestawów wodomierzowych i innych urządzeń w sieciach kanalizacyjnych i wodociągowych (studnie nie mają bezpośredniego kontaktu z wodą przeznaczoną do spożycia przez ludzi).**
4. Nazwa i adres siedziby producenta oraz miejsce produkcji wyrobu:
**ROTO TANK Dylkiewicz Sp. J.
ul. Mieszka I-go 20E,
75-124 Koszalin**
5. Nazwa i adres siedziby upoważnionego przedstawiciela, o ile został ustanowiony: **Nie dotyczy**
6. Krajowy system zastosowany do oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych: **system 3**
7. Krajowa specyfikacja techniczna:
7a. Polska Norma wyrobu: **nie dotyczy**
Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer krajowego certyfikatu lub nazwa akredytowanego laboratorium/laboratoriów i numer akredytacji¹⁾: **nie dotyczy**
7b. Krajowa ocena techniczna: **ITB-KOT-2025/2900 wydanie 1**, z dnia 26.06.2025 r.
Jednostka oceny technicznej/Krajowa jednostka oceny technicznej: **Instytut Techniki Budowlanej**
Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer certyfikatu: **nie dotyczy**
8. Deklarowane właściwości użytkowe:

Zasadnicze charakterystyki wyrobu budowlanego dla zamierzonego zastosowania lub zastosowań	Deklarowane właściwości użytkowe	Uwagi ¹⁾
Szczelność	brak przecieków i nieszczelności podczas badania	
Odporność na uderzenia zewnętrzne	Brak uszkodzeń	
Szczelność połączeń podstawy z rurami dopływowymi i odpływowymi	brak przecieków i nieszczelności	
Wytrzymałość konstrukcji	zachowana nośność w deklarowanych warunkach stosowania	
Sztywność obwodowa trzonu [kN/m ²]	≥ 0,30	
Wytrzymałość stopni na obciążenie siłą pionową:		
- ugięcie pod obciążeniem, mm	≤ 10	
- trwałe ugięcie po odciążeniu, mm	≤ 5	

9. Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z wszystkimi wymienionymi w pkt 8 deklarowanymi właściwościami użytkowymi. Niniejsza krajowa deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia z 2004 r. o wyrobach budowlanych, na wyłączną odpowiedzialność producenta.

W imieniu producenta podpisać(-a):

Piotr Maciąg – Dyrektor operacyjny

(imię i nazwisko oraz stanowisko)

Koszalin dn. 26.06.2025r.

(miejsce i data wydania)

ROTO TANK DYLIKIEWICZ
SPÓŁKA JAWNA
 75-124 Koszalin, ul. Mieszka I 20E
 NIP 6892541843, REGON 368857489
 KRS 0000904021

(podpis)